


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S200197** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2020-03-03	Analys datum 2020-03-05
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2020-03-03	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 0/4 K	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Bosvedjan	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	9,7	16	26	37	51	71	97	100											
Deklarerad	10,0	16	24	37	47	67	94	100											
Min	7,0					47	89	98	100										
Max	13,0					87	99	100											

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2020-03-05
			
			Roger Wallin, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur