



Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S200199** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2020-03-03	Analys datum 2020-03-05
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2020-03-03	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 8/16 K	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Bosvedjan	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,4	1	1	1	1	1	1	2	7	45	96	100							
Deklarerad	0,6	1	1	1	1	1	2	3	6	39	92	100							
Min											90	98	100						
Max	1,0						5	15			99	100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2020-03-06
			
			Roger Wallin, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.

Skanska Sverige AB	Besöksadress	Telefon nr	Org.nr	E-post
Teknik - VTC	Ödsberget	010-4493076	556033-9086	roger.wallin@skanska.se
Ödsberget	Styrelsens säte	SMS	VAT nr	Internet adress
872 91 Kramfors	Stockholm	+46 70 534 97 36	SE 663000022901	www.skanska.se