


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S220132** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2022-03-24	Analys datum 2022-03-24
Hulivägen 50 857 35 Sundsvall	Ankomstdatum 2022-03-24	ID-nummer
Kontaktperson Magnus Schölander	Provtagare C Andersson	Provtagningsplats
Produkt 0/32 K	Objekt Bosvedjan	
Leverantör Bosvedjan	Entreprenör Åkerigrus AB	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	4,4	6	8	11	14	18	26	31	40	50	66	82	96	100						
Deklarerad	4,5	6	9	13	17	23	33	40	47	56	67	81	96	100						
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	98	100					
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		99	100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2022-03-24
			
			Roger Wallin, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.